



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS

AUTARQUIA MUNICIPAL

CNPJ: 48.211.262/0001-21 / Inscrição Estadual: 315.087.331.117

Rua João Bento, 40 ☎ 14 3407 2480 / 3471 0020 - CEP 17400-138 - Garça/SP.

GABINETE DO DIRETOR EXECUTIVO

OFÍCIO 018/2022 - GDE

Garça, 23 de maio de 2022.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE

Informamos em resposta ao requerimento nº 0362/2022, de autoria do vereador Sr. Fabinho Polisinani o que segue:

Informamos que a água distribuída no município atende todos os padrões de potabilidade exigidos nas normas vigentes. Informamos ainda que as análises físico-químicas são realizadas por laboratórios com acreditação junto ao INMETRO na NBR ISO/IEC 17025 de forma mensal, trimestral e semestral. As análises semestrais são as mais completas e contemplam uma série de parâmetros, conforme Portaria GM/MS Nº 888/2021. Além disso, diversos parâmetros são analisados diariamente no laboratório de controle de qualidade do SAAE para manter o padrão da água tratada e evitar a geração de subprodutos no processo de desinfecção da água de consumo humano, visando sempre oferecer qualidade e segurança hídrica para a população garcense.

Os produtos utilizados nos processos de tratamento da água distribuída no município são: Policloreto de Alumínio (utilizado no processo de coagulação), Hipoclorito de Sódio (utilizado na desinfecção) e Ácido Fluossilícico (utilizado na fluoretação).

Respeitosamente,

André Pazzini Bomfim
DIRETOR EXECUTIVO
Assinado Digitalmente

A Sua Excelência o Senhor
RAFAEL FRABETTI
Câmara Municipal
17400-082 Garça/ SP



SERVICO AUTONOMO DE AGUAS E ESGOTOS

RUA JOAO BENTO, N° 40 - CENTRO - CNPJ: 48.211.262/0001-21

GARCA/SP - CEP 17.400-000

FONE: (14) 3471-0100



CÓDIGO DE ACESSO

BEB5FEA875C648BE87661DC07BA0F125

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- ✓ Assinante: ANDRE PAZZINI BOMFIM em 23/05/2022 16:33:26
CPF: 369.021.888-82
Unidade certificadora: ICP-BRASIL - AC CERTISIGN RFB G5

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://saaegarca.flowdocs.com.br:2096/public/signatures/BEB5FEA875C648BE87661DC07BA0F125>