

OFÍCIO 015/2025 - GDE

Garça, 27 de fevereiro de 2025.

PREZADA SENHORA PRESIDENTE,

Em resposta ao Requerimento nº 0091/2025, de autoria do vereador Sr. Marcelo Miranda, informamos o que segue:

1. Sim, o SAAE realiza monitoramento mensal dos corpos hídricos receptores dos efluentes tratados pelas Estações de Tratamento de Esgotos;
2. A presença de espuma em corpos hídricos é um indicativo da possível presença de efluentes domésticos ou industriais;
3. São realizadas análises laboratoriais mensais no Córrego Tibiriçá, tanto antes quanto depois do lançamento do efluente tratado. Os pontos de monitoramento estão localizados nas seguintes coordenadas UTM:
Ponto 1 (montante): X 637702 / Y 7545218
Ponto 2 (jusante): X 632741 / Y 7551179
Essas análises não detectaram contaminações provenientes do efluente tratado pela Estação de Tratamento de Esgotos (ETE) Tibiriçá;
4. O SAAE realiza investimentos contínuos para garantir a eficiência no tratamento de esgotos e evitar a redução na remoção da matéria orgânica. Melhorias operacionais vêm sendo implementadas para aprimorar o sistema.

Adicionalmente, esclarecemos que o problema identificado na região do Gaia ocorreu devido à presença de dispositivos obsoletos conhecidos como "by-pass" ou "ladrão", que desviavam esgoto para a galeria de águas pluviais quando havia obstruções nas redes coletoras de esgoto. Esses dispositivos, que foram instalados sem critério técnico e sem cadastramento, vinham contribuindo para o problema relatado. O SAAE tem trabalhado

continuamente para localizar e eliminar tais dispositivos, garantindo a regularidade do sistema de esgotamento sanitário.

Além disso, está em fase de conclusão uma obra de construção de elevatórias e um novo emissário, que visam a desativação do emissário antigo. O emissário atual encontra-se subdimensionado para o montante recebido e apresenta vários problemas de funcionamento. Por fim, ressaltamos que o SAAE não realiza captação de água nesse corpo hídrico.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais e reafirmamos nosso compromisso com a transparência e a qualidade ambiental da cidade.

Respeitosamente,

Ary Marino Filho
DIRETOR EXECUTIVO
Assinado Digitalmente

Excelentíssima Senhora
RAQUEL SARTORI
Presidente da Câmara Municipal de Garça – 2025/2026
17.400-082 – Garça/SP



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 689E-B444-5F09-BA01

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ARY MARINO FILHO (CPF 277.XXX.XXX-34) em 28/02/2025 14:44:11 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: AC Certisign RFB G5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5
(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://garca.1doc.com.br/verificacao/689E-B444-5F09-BA01>