



CÂMARA MUNICIPAL DE GARÇA ESTADO DE SÃO PAULO

REQUERIMENTO

Assunto: *Solicitando ao SAAE informações sobre existência de boletim de ocorrência pelo furto ocorrido na Estação Elevatória de Esgotos que motivou a paralisação do funcionamento da mesma.*

Considerando que encaminhei o Ofício nº 193/2024 à CETESB, denunciando o lançamento de esgotos no bairro Jardim Morumbi e em resposta, a Companhia informou que, em contato com o Diretor do SAAE, foi informado pela Autarquia que as instalações da EEE haviam sido objeto da ação de meliantes, vinte dias atrás, onde foram levados a fiação, o quadro de energia elétrica, além de outros dispositivos, o que motivou a paralisação do funcionamento da elevatória;

Requeiro à Mesa, na forma regimental e consultado o Plenário, oficie-se ao Exmo. Sr. Prefeito, para que através do setor competente da Municipalidade, informe o que segue:

- 1) Foi feito um boletim de ocorrência do mencionado furto? Em caso positivo, encaminhar cópia do mesmo.
- 2) Em caso negativo, por qual motivo?

Sala das Sessões, assinado e datado eletronicamente.

ANTONIO FRANCO DOS SANTOS BACANA
Vereador – PSDB



Documento assinado eletronicamente pelo(s) autor(es), nos termos da Medida Provisória nº 2.200-1, de 27 de julho de 2001, em conformidade com as regras da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).



COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
Agência Ambiental de Marília

Ofício nº 020/2024/CFM

Marília, 27 de março de 2024

**Assunto: Ofício nº 193/2024 - Denúncia de lançamento de esgotos pelo
Vereador Antonio Franco dos Santos**

Senhor Vereador

Em atenção ao ofício nº 193/2024, recebido nesta Agência no dia 13/03/2024, por meio do qual Vossa Excelência encaminha o Requerimento nº 97/2024, de autoria do Vereador Antonio Franco dos Santos, temos a informar:

O lançamento de esgotos domésticos "in natura" objeto da denúncia foi proveniente da inoperância de uma bomba de recalque da EEE – Estação Elevatória de Esgotos que atende ao Bairro Jardim Morumbi, nesse município.

Em atendimento à denúncia, Agente Credenciado desta Agência Ambiental inspecionou o local, no dia 16/02/2024, no mesmo dia da reclamação feita por telefone, oportunidade em que constatou:

1. O lançamento de esgotos denunciado foi proveniente da Estação Elevatória de Esgotos, instalada Bairro Morumbi;
2. Segundo informações de funcionários do SAAE, as bombas voltaram a funcionar havia aproximadamente 02(duas) horas da chegada do Agente ao local. Assim, com o retorno da operação da EEE, os serviços de manutenção haviam sido encerrados;
3. A EEE encontrava-se em operação normal, não sendo presenciado qualquer lançamento de esgotos;
4. Em posterior contato com o Diretor do SAAE fomos informados que as instalações da EEE haviam sido objeto da ação de meliantes, vinte dias atrás, que haviam levado a fiação, o quadro de energia elétrica, além de outros dispositivos, o que motivou a paralisação do funcionamento da elevatória;
5. Também mantivemos contato com o autor da denúncia que não pode informar, com precisão, a data de início do vazamento e que, provavelmente teria ocorrido no dia anterior, 15/02/2024.

Considerando que, no momento da inspeção, os problemas operacionais da EEE haviam sido sanados, que tal Estação funcionava de forma adequada e que