



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA**  
**Estado de São Paulo**

Ofício nº 940/2025 – CM

Garça, 12 de setembro de 2025.

Requerimento nº	980/2025
Vereador:	Verinha Venda Seca
Assunto:	Solicita religar motores da caixa d'água no Distrito de Jafa.

Senhora Presidente,

Em atenção ao contido no expediente supra o Serviço Autônomo de Águas e Esgotos informou o que segue:

1) O sistema de bombeamento atualmente não abastece mais diretamente o Distrito, mas recalca água para o reservatório metálico, responsável pela distribuição por gravidade. Essa configuração foi definida para aumentar a resiliência do abastecimento, garantindo redundância em situações, como de manutenção do poço Serra Geral;

2) As alterações realizadas decorreram de estudos técnicos que buscaram adequar o sistema às regulamentações vigentes e às normas aplicáveis ao setor de saneamento, resultando em:

- Implantação de balanço hídrico para monitorar e reduzir perdas;
- Otimização da eficiência operacional;
- Redução significativa da ocorrência de vazamentos;
- Regularização das pressões, evitando grandes variações durante o dia;
- Garantia de abastecimento contínuo (24h/dia), eliminando a deficiência existente anteriormente (o distrito era abastecido apenas até as 22h);
- Simplificação da operação e manutenção;
- Monitoramento em tempo real e permanente das condições hidráulicas e elétricas, possibilitando respostas rápidas a qualquer anormalidade.

3) Estão sendo realizadas intervenções no sistema de distribuição, onde serão feitos ajustes operacionais e monitoramento específico nos pontos mais altos, a fim de verificar problemas na pressão. Essas ações, somadas à investigação de possível vazamento oculto na rede, terão resultados concretos na segunda quinzena deste mês.

Todas as medidas adotadas são fundamentadas em critérios técnicos e buscam garantir a regularidade e a qualidade do abastecimento, em conformidade com as normas de referência do setor. O sistema é monitorado e avaliado continuamente pelo SAAE.

Destacamos, ainda, que a comunicação da população por meio dos canais oficiais da Autarquia é essencial para que as situações de baixa pressão sejam identificadas e solucionadas com agilidade, visto que neste caso específico somente tomamos ciência do problema a partir do requerimento apresentado.

Atenciosamente,

**JOSÉ ALCIDES FANECO**  
**Prefeito Municipal**

Exma. Sra.  
**RAQUEL SARTORI**  
Câmara Municipal de Garça  
NESTA